



Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καραολή & Δημητρίου 80

Πειραιάς 185 34

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης & Τεχνικών Έργων

Τμήμα Τεχνικών Έργων

Υπεύθυνη : Χαρίκλεια Μπράβου

Τηλ. 2104142062

Fax 2104142007

email:charabravou@unipi.gr

Πειραιάς 11/01/2021

αρ. πρωτ. 20210210

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 94924

Σχετ.: η αριθμ. Πρωτ. 20208404/15-12-2020 Διακήρυξη με τα συνημμένα της

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα αναφορικά με το ανώτερο έργο «Ανακατασκευή στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του δικτύου Κλιματισμού του Κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς»:

- 1) Για τις εργασίες που θα γίνουν στο δώμα έναντι της οδού θεάτρου (κλάδος Β), αναφορικά με τις συνδέσεις των ΚΣ7-10 και ΑΗΥ5-16 από αυτές μέχρι με την γραμμή προσαγωγής και επιστροφής του συγκεκριμένου κλάδου επί του δώματος, σημειώνεται ότι οι αλλαγές των σωληνώσεων θα γίνουν έως τα στοιχεία των Κ.Κ.Μ. δηλαδή εμπεριέχονται και οι διακόπτες, αντικραδασμικές διατάξεις κ.α. που υπάρχουν για αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν εμπεριέχονται οι ελεγκτές- αισθητήρες (τρίοδες κ.α.) που υπάρχουν εκεί και επικοινωνούν- ελέγχονται με το σύστημα BMS.
- 2) Σημειώνεται ότι για την κάθε τοπική κλιματιστική μονάδα (Fan coil unit) εμπεριέχεται η ενδεδειγμένη σύνδεση της με τους σωλήνες PPR, ήτοι η σύνδεση των σωληνώσεων με την αντίστοιχη κάθε φορά είσοδο- προέκταση των fan-coil με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή αστοχίας. Επί αυτών των συνδέσεων έχει υπολογιστεί-προϋπολογιστεί-επιμεριστεί και θα υπάρξει ο αντίστοιχου μεγέθους διακόπτης.



Η Αν. Προϊσταμένη
του Τμήματος Τεχνικών Έργων

Χαρίκλεια Μπράβου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός MSc